鄂州市重点排污单位鄂州清和环境工程有限公司监测数据

行政区	污水处理厂名称	执行标准名称	监测日期	监测项目	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
梁子湖区	鄂州清和环境工程有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和表2标准	2020/5/21	pH（无量纲）	7.6	6-9	/	是	/	/
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	/	/
				氨氮	3.22	5	mg/L	是	/	/
				总氮	4.82	15	mg/L	是	/	/
				悬浮物	8	10	mg/L	是	/	/
				五日生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	/	/
				石油类	ND/0.01	1	mg/L	是	/	/
				动植物油	ND/0.01	1	mg/L	是	/	/
				总磷	0.25	0.5	mg/L	是	/	/
				总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	/	/
				总铅	ND/0.023	0.1	mg/L	是	/	/
				总镉	ND/0.005	0.01	mg/L	是	/	/
				总汞	ND/0.00004	0.001	mg/L	是	/	/
				总铬	0.011	0.1	mg/L	是	/	/
				六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	/	/
				色度	8	30	倍	是	/	/
				阴离子表面活性剂	0.27	0.5	mg/L	是	/	/
				粪大肠菌群	1.4×10^{2}	1000	个/L	是	/	/

注：ND表示测定结果低于方法检出限，数字为方法检出限。