

鄂州市重点排污单位鄂州蓝工水务有限公司红莲湖污水处理厂监测数据

行政区	污水处理厂名称	执行标准名称	监测日期	监测项目	出口浓度 (mg/L)	标准限值 (mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
华容区	鄂州蓝工水务有限公司红莲湖污水处理厂	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级A标准和表2标准	2020/6/19	pH(无量纲)	7.76	6-9	/	是	/	/
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	/	/
				氨氮	0.29	5	mg/L	是	/	/
				总氮	4.48	15	mg/L	是	/	/
				悬浮物	6	10	mg/L	是	/	/
				五日生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	/	/
				石油类	ND/0.01	1	mg/L	是	/	/
				动植物油	ND/0.01	1	mg/L	是	/	/
				总磷	0.09	0.5	mg/L	是	/	/
				总砷	0.004	0.1	mg/L	是	/	/
				总铅	ND/0.023	0.1	mg/L	是	/	/
				总镉	ND/0.005	0.01	mg/L	是	/	/
				总汞	ND/0.00004	0.001	mg/L	是	/	/
				总铬	0.01	0.1	mg/L	是	/	/
				六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	/	/
				色度	4	30	倍	是	/	/
阴离子表面活性	0.1	0.5	mg/L	是	/	/				
粪大肠菌群	140	1000	个/L	是	/	/				

注：ND表示测定结果低于方法检出限，数字为方法检出限。